

Lokalitet:	Anlægstype:	Ansvarlig for afprøvning:	Anlæg installeret af installatør:	Installeret den:
------------	-------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------

Periode	1. år	2. år	3. år	4. år	5. år	6. år
1/4 årlig	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift
	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift
1/2 årlig	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift
	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift
3/4 årlig	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift
	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift
1 årlig	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift
	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift	Dato: _____ _____ Underskrift

Afprøvningsprocedure

1/4 årlig afprøvning:	Anlægget / enheden aflades i 15 min.
1/2 årlig afprøvning:	Anlægget / enheden aflades helt
3/4 årlig afprøvning:	Anlægget / enheden aflades i 15 min.
Hel-årlig afprøvning:	Anlægget / enheden aflades helt

Lovbefalet procedure

Forsamlingslokaler til over 150 personer:

Eftersyn hvert 2. år i forbindelse med kontroleftersyn af de elektriske installationer.
Elsikkerhedsattest udfyldes og indsendes til Elektricitetsrådet.

Øvrige lokaliteter i henhold til Bygningsreglementet:

Hvert 3. år skal der indsendes attest til brandmyndigheden.

Vi henviser i øvrigt til Beredskabsstyrelsens vejledning om forebyggelse af brand i forsamlingslokaler af 23 september 1999.